

(別表第2) 組積造 (れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)

区分	基準
高さ	地盤から1.2m以下
厚さ	その部分から壁頂までの距離の1/10以上
控え壁	塀の長さ4m以下ごとに、 厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。
基礎の有無	基礎があるか
塀の状況	塀に傾き、ひび割れはないか
基礎の根入れ深さ	20cm以上